



Ofício nº 089/2020 - GAPRE

São Bento do Sul, 10 de março de 2020.

A sua Excelência o Senhor
Peter Alexandre Kneubuehler
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
89280-367 - São Bento do Sul – SC

Assunto: Resposta ao Ofício

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 037/2020, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, referente requerimento de informação de número 193/2020 elaborado pelo vereador Daguimar Nogueira, encaminho em anexo Ofício nº 062/2020, provindo do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE.

Atenciosamente,


MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

CMSBS 12/03/2020 10:03
05812020 Simoc



Ofício nº 062/2020/GAPRE/SAMAE

São Bento do Sul, 02 de março de 2020.

Ilma. Senhora
NILVA MARLI LARSEN HOLZ
PMSBS – Chefe de Gabinete
Rua Jorge Lacerda, 75
Centro
89280-902 SÃO BENTO DO SUL SC

Assunto: **Resposta ao Memorando nº 049/2020/GAPRE**

Senhora Nilva,

Cumprimentando-a, respondemos ao vosso Memorando nº 049/2020/GAPRE, datado de 19.02.2020, o qual refere-se ao Requerimento de Informações nº 193/2020, do senhor Vereador Daguiomar Nogueira, conforme anexo;

Sendo o que se apresentava, elevamos protestos de consideração e apreço, colocando-nos a disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,


FRIDOLINO VAN DEN BOOM
Diretor Presidente

05.03.20
Michelly Sperandio Hilgensele
Assessora de Gabinete
Pref. Munic. de São Bento do Sul

Resposta ao Requerimento de Informação Nº 193/2020

O serviço de implantação da rede coletora da Rua Alberto Torres e região ocorreu normalmente com o acompanhamento de engenheiros da Construtora e de técnicos do Samae na época de sua instalação. Informamos ainda que o sistema de coleta e recalque de esgoto foi inaugurado em 24/06/1998, seguindo todas as normas técnicas em vigor naquele ano. Não consideramos que foram de má qualidade os serviços prestados durante sua implantação como foi relatado no requerimento. Entupimentos e vazamentos em uma rede coletora de esgoto é normal ocorrer, porém, não com frequência. Ocorre sim que muitas residências foram construídas após a implantação do sistema coletor, quer em cima ou ao lado da rede de esgoto, fazendo com que a rede alterasse seu ponto de implantação, tendo uma pequena alteração para mais ou para menos a partir da sua instalação em 1998.

- O Samae sempre teve conhecimento desta situação e sempre atendeu com a maior eficiência possível com seu corpo técnico e operacional. Ocorre que em dias de chuvas os volumes que estas redes coletoras recebem superam muito sua capacidade de escoamento para a qual foram projetas e dimensionadas, alinhado ao lançamento de objetos grosseiros, tais como panos, pedaços de brinquedos e madeira. Tudo isso causa entupimento nos poços de visita (PV) ou nas ligações domiciliares.
- Em maio de 2014 o Samae realizou a contratação de empresa para elaboração de projeto básico/executivo para a implantação do sistema de coleta de esgoto do Loteamento Santa Fé. Em 06/2018 ocorreu uma atualização deste projeto para posterior processo licitatório, o que ocorreu em 30/10/2018. Os trabalhos de implantação do emissário, construção das estações de bombeamento ocorreram a partir de 12/12/2018.
- O esgoto coletado no Loteamento Santa Fé será direcionado para a Elevatória de Esgoto Bruto EEB049, localizado na Rua Alberto Torres após a entrada principal do loteamento. Este irá recalcar para a EEB050 localizada na Rua Alberto Torres esquina com a Rua Luiz Fernando Hastreiter, a qual irá bombear até a câmara de carga instalada na Rua Augusto Wunderwald, próximo do nº 1.421. Por fim, até a Estação de Tratamento de Esgoto Brasília. Assim o esgoto do Loteamento Santa Fé não passará pela linha coletora de 150 mm já mencionada acima.


FRIDOLINO VAN DEN BOOM
Diretor Presidente
LUIS SÉRGIO FERREIRA
Diretor de Operações Técnica

Fis. 02, do Ofício nº 062/2020/GAPRE/SMAE, de 02 de março de 2020.